

**Утверждаю:**  
Гл. инженер ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  
А.А.Русин  
«11» 02 2015г.

## **Планируемые мероприятия по энергосбережению на МКД в управлении ООО «УК ДЕЗ ВЖР» в соответствии с 261-ФЗ на 2015г.**

Мероприятия по инженерным системам теплоснабжения.

1. Контроль работоспособности индивидуальных и коллективных приборов учета с контрольной проверкой напряженности магнитного поля.
2. Установка индивидуальных (квартирных) приборов учета в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов (при их отсутствии и с согласия собственников).
3. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления и ХГВС многоквартирных домов всего жилого фонда.
4. Текущий ремонт инженерных систем в подвальных помещениях, замена запорной арматуры на шаровую, замена сборок и участков трубопроводов:
  - система ГВС ул. Майская, 3.
  - система ГВС ул. Просвещения, 35.
  - системы ХГВС ул. Гагарина, 14.
  - системы теплоснабжения и ХГВС ул. Республики, 65.
  - системы теплоснабжения и ХГВС ул. Республики, 67.
  - системы теплоснабжения и ХГВС ул. Республики, 69.
  - система теплоснабжения ул. Энергетиков, 18.
  - система теплоснабжения ул. Мелик-Карамова, 64.
5. Реконструкция инженерных сетей для улучшения циркуляции с прокладкой дополнительных трубопроводов:
  - система ГВС ул. Первопроходцев, 11/2.
  - система ГВС ул. Геологическая, 21.
  - система ГВС ул. Энергетиков, 26.
6. Капитальный ремонт инженерных систем в подвальных, жилых и нежилых помещениях, замена трубопроводов и запорной арматуры общедомового имущества, изоляция трубопроводов с применением энергоэффективных материалов:
  - системы ХГВС ул. Советов, 3.
  - системы ХГВС ул. Энергетиков, 37.
  - системы ХГВС ул. Майская, 13/1.
  - системы ХГВС ул. Майская, 13/2.
  - система теплоснабжения ул. Энергетиков, 45.
  - системы теплоснабжения и ХГВС ул. Энергетиков, 35.
  - системы теплоснабжения и ХГВС ул. Нагорная, 13.

- системы теплоснабжения и ХГВС ул. Нагорная, 15.

1. Работа с Ресурсоснабжающими организациями по вопросам качественной поставки коммунальных ресурсов.

#### Предлагаемые мероприятия по ИТП, ОДУУ.

1. Реконструкция сетей тепловодоснабжения.

На данный момент имеются три жилых дома: пр. Пролетарский, 10 и 30 лет Победы 56/1 с 5 ОДУУ ТС на каждом; 30 лет победы 37/4 с 2 ОДУУ ТС. Для обеспечения отказоустойчивой системы учета необходимо выполнить реконструкцию сетей внутреннего теплоснабжения жилых домов и монтаж нового ОДУУ на вводе.

2. Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. На ИТП установлены контроллеры старых модификаций. Завод-изготовитель прекратил выпуск и поддержку контроллеров данного образца. Необходимо произвести постепенную замену всего парка на новые модификации:

- ул. Энергетиков, 7;
- ул. Энергетиков, 9;
- ул. Энергетиков, 11;
- ул. Энергетиков, 11/1;
- ул. Энергетиков, 13;
- ул. Просвещения, 42;
- ул. Просвещения, 44;
- ул. Просвещения, 46;
- ул. Просвещения, 48.

3. Модернизация ИТП в части увеличения мощности теплообменников ГВС на 20-25 %. На жилых домах микрорайонов 9, 10 теплообменное оборудование смонтировано в 1998-99 г.г. С тех пор существенных модернизаций проведено не было. Требования СанПиН 2.1.4.2496-09 в части п.2.4. о температуре горячей воды в точке водоразбора выполняются практически на пределах мощности:

- ул. Энергетиков, 7;
- ул. Энергетиков, 9;
- ул. Энергетиков, 11;
- ул. Энергетиков, 11/1;
- ул. Энергетиков, 13;
- ул. Просвещения, 42;
- ул. Просвещения, 44;
- ул. Просвещения, 46;
- ул. Просвещения, 48.

№ п/п	Адрес	Примечание
1	Быстринская 20/3	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично Замена приборов отопления в местах общего пользования. Модернизация АУУ. Произвести герметизацию примыкания тамбурных дверей, примыкания оконных блоков по контуру, утеплить двери м/камер. Замена задвижек ТС 10шт
2	Маяковского 28	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично. Установка АУУ
3	Пушкина 8	Замена приборов отопления в местах общего пользования. Модернизация АУУ. Замена входной и тамбурной дверей, утепление дверей запасного выхода.
4	Быстринская 4	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично. Замена приборов отопления в местах общего пользования. Замена дверей м/камер замена входных дверей, замена тамбурных дверей, утепление тамбуров. Установка АУУ. Замена задвижки ТС 1шт.
5	30лет Победы 37/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично Замена приборов отопления в местах общего пользования. Замена задвижек ТС 8шт Произвести утепление входных дверей, дверей м/камер. Установка АУУ.
6	30лет Победы 37/2	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично Замена приборов отопления в местах общего пользования. Произвести утепление входных дверей, дверей м/камер. Произвести замену деревянных дверей м/камер на металлические, утепленные. Установка АУУ.
7	30лет Победы 37/3	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена запорной арматуры ХГВС и СО. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Устранить промерзание окон МОП, кабель-каналов в э/щитах. Установка АУУ. Замена задвижек ТС 16шт.
8	Пушкина 16	Замена приборов отопления в местах общего пользования.
9	Маяковского 32	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена запорной арматуры СО 16шт. Замена входной,

		тамбурной двери и двери в м/камеру, замена оконных блоков в МОП, дверей выхода на кровлю, утепление тамбура «сайдингом». Установка АУУ.
10	Маяковского 30	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена запорной арматуры ХГВС и СО 11шт. Замена входной, тамбурной двери и двери в м/камеру, замена оконных блоков в МОП, дверей выхода на кровлю, утепление тамбура «сайдингом». Установка АУУ.
11	Пушкина 22	Замена приборов отопления в местах общего пользования, замена оконных блоков в МОП, утепление метал.дверей запасного пожарного выхода 1 эт., замена дверей выхода на кровлю.
12	30лет Победы 37/4	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена запорной арматуры ХГВС 4шт и СО 16шт. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Устранить промерзание окон МОП, кабель-каналов в э/щитах. Произвести герметизацию дверей выхода на чердак. Установка АУУ.
13	Маяковского 34	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена запорной арматуры ХГВС и СО 16шт. Замена входной, тамбурной двери и двери в м/камеру, замена оконных блоков в МОП, дверей выхода на кровлю, утепление тамбура «сайдингом». Установка АУУ.
14	Быстринская 18/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично Замена приборов отопления в местах общего пользования. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Устранить промерзание окон МОП, кабель-каналов в э/щитах. Установка АУУ.
15	Быстринская 2	Замена запорной арматуры СО 8шт Восстановить теплоизоляцию ТВС. Замена двери м/камеры, замена деревянной тамбурной двери, замена оконных блоков в МОП, замена мет. дверей выхода на кровлю. Установка АУУ.
16	Пушкина 8/1	Необходимо произвести капитальный ремонт инженерных систем ХГВС. Утепление метал. тамбурной двери на запасном пожарном выходе
17	30лет Победы 45	Модернизация АУУ Восстановить теплоизоляцию ТВС.Замена задвижек СО 34шт, ХГВС 3шт. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Произвести герметизацию примыкания ниш под э/щитами к стеновой панели. Установить уплотнительные резинки на м/клапана.

18	Пушкина 8/2	Замена приборов отопления в местах общего пользования. Утепление метал. тамбурной двери на запасном выходе (торец дома).
19	Быстринская 18/3	Замена запорной арматуры СО 10шт. Восстановить теплоизоляцию ТВС частично. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Устранить промерзание окон МОП, кабель-каналов в э/щитах. Установка АУУ.
20	Быстринская 18/2	Замена приборов отопления в местах общего пользования . Установка АУУ. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Устранить промерзание окон в МОП.
21	Быстринская 20/2	Необходимо произвести капитальный ремонт инженерных систем ХГВС и СО. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Устранить промерзание окон МОП. Установка АУУ.
22	Быстринская 20/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично Модернизация АУУ. Замена задвижек СО 10шт. Произвести замену тамбурных дверей, утеплить двери м/камер, устранить промерзание окон в МОП.
23	Пушкина 8/3	Необходимо произвести капитальный ремонт инженерных систем ХГВС и СО. Утепление метал. тамбурной двери на запасном выходе
24	Быстринская 20	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично Модернизация АУУ. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Устранить промерзание окон МОП.
25	Маяковского 27/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично. Замена приборов отопления в местах общего пользования. Замена оконных блоков в МОП, Установка АУУ. Замена задвижек СО 8шт.
26	Быстринская 24/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена запорной арматуры СО 4шт. Установка АУУ. Утеплить входные металлические двери. Устранить промерзание кабель-каналов в э/щитах.
27	Быстринская 24/2	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена запорной арматуры СО 4шт. Утеплить входные металлические двери. Устранить промерзание кабель-каналов в э/щитах.
28	Быстринская 8	Модернизация ИТП, замена запорной арматуры СО 14шт
29	30лет Победы 43	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена запорной арматуры СО 16шт. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Произвести герметизацию примыкания ниш под э/щитами к стеновой панели.

30	30лет Победы 43/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена запорной арматуры СО 10шт. ХГВС 4шт. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Установка АУУ.
31	Маяковского 26	Замена приборов отопления в местах общего пользования. Восстановить теплоизоляцию ТВС частично. Замена двери в м/камере, двери выхода на кровлю, замена оконных блоков в МОП, утепление тамбура «сайдингом». Установка АУУ.
32	Маяковского 20/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично. Замена приборов отопления в местах общего пользования, Замена задвижек СО 14шт Произвести замену двери в м/камеру, замену входной и тамбурной дверей - гл.фасад, замену метал. двери выхода на кровлю.
33	Быстринская 22/1	Необходимо произвести капитальный ремонт инженерных систем ХГВС и СО. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Произвести герметизацию примыкания ниш под э/щитами к стеновой панели. Установка АУУ.
34	Маяковского 20	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок запорной арматуры ХГВС 9шт. СО 12шт. Произвести замену двери в м/камеру, замену входной и тамбурной дверей, замену метал. двери выхода на кровлю.
35	Маяковского 22	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично Замена приборов отопления в местах общего пользования Установка АУУ. Замена задвижек СО 12шт, ХГВС 9шт.
36	Маяковского 24	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично. Замена приборов отопления в местах общего пользования. Замена дверей м/камеры, утепление тамбура «сайдингом», замена оконных блоков в холлах и на л/клетках. Установка АУУ. Замена задвижек СО 12шт. ХГВС 9шт.
37	30лет Победы 43/2	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена запорной арматуры СО 4шт. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Устранить промерзание кабель-каналов в э/щитах. Установка АУУ.
38	Маяковского 39	Необходимо произвести капитальный ремонт инженерных систем ХГВС и СО. Замена двери запасного пожарного выхода. Установка АУУ.
39	30лет Победы 54	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично Замена

		приборов отопления в местах общего пользования. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Произвести герметизацию примыкания ниш под э/щитами к стеновой панели. Установка АУУ. Замена задвижек СО 50шт. ХГВС 6шт.
40	Маяковского 37	Замена приборов отопления в местах общего пользования. Замена оконных блоков в коридорах.
41	Маяковского 27	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена запорной арматуры СО 12шт. Замена входных и тамбурных дверей, замена дверей в м/камеру, установка новых отопительных приборов, замена оконных блоков в МОП. Установка АУУ.
42	Маяковского 45	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена задвижек ХГВС 9шт. СО 8шт.
43	Пушкина 18/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена запорной арматуры СО 16шт. ХГВС 13шт. Замена входной метал. двери, утепление метал. двери запасного пожарного выхода 1 эт. Установка АУУ.
44	30лет Победы 44/3	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер.
45	Быстринская 18	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично замена запорной арматуры СО 20шт. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Установка АУУ.
46	Пролетарский 1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично Замена приборов отопления в местах общего пользования. Утеплить входные металлические двери, двери м/камерах. Произвести герметизацию дверей выходов на кровлю и чердачные помещения. Установка АУУ. Замена задвижек СО 36шт. ХГВС 6шт.
47	Пролетарский 3/1	Необходимо произвести капитальный ремонт инженерных систем ХГВС и СО. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Произвести герметизацию примыкания ниш под э/щитами к стеновой панели. Установить уплотнительные резинки на м/клапана, промерзание окон , кабель-каналов в э/щитах. Произвести герметизацию дверей выходов на кровлю и чердачные помещения. Установка АУУ.
48	Пролетарский 7/1	Замена приборов отопления в местах общего пользования. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Произвести герметизацию примыкания ниш под э/щитами к стеновой панели, промерзание окон , кабель-каналов в э/щитах. Произвести герметизацию дверей выходов на кровлю и

		чердачные помещения. Установка АУУ.
49	Пролетарский 5	Необходимо произвести замену задвижек СО 8шт. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Установить уплотнительные резинки на м/клапана. Произвести герметизацию дверей выходов на кровлю и чердачные помещения. Установка АУУ.
50	30лет Победы 52/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично замена задвижек ХГВС 2шт. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Произвести герметизацию примыкания ниш под э/щитами к стеновой панели, устранить промерзание окон , кабель-каналов в э/щитах. Произвести герметизацию дверей выходов на кровлю и чердачные помещения. Установка АУУ.
51	30лет Победы 56/2	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично Установка АУУ. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Произвести герметизацию дверей выходов на кровлю и чердачные помещения.
52	30лет Победы 54	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер. Устранить промерзание кабель-каналов в э/щитах. Установка АУУ. Замена задвижек СО 50шт. ХГВС 6шт.
53	30лет Победы 56/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично замена запорной арматуры ХГВС 2шт. СО 10шт. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер.
54	Быстринская 22	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена задвижек ХГВС 6шт. СО 32шт. Утеплить входные металлические двери, двери м/камер.
55	Быстринская 10	Модернизация ИТП, Восстановить теплоизоляцию ТВС. Замена оконных блоков в МОП. Замена дверей в м/камеры, входных и тамбурных дверей.
56	Быстринская 6	Замена дверей в м/камеры, входных и тамбурных дверей, утепление тамбуров. Установка АУУ.
57	Просвещения 13	Произведен капитальный ремонт
58	Просвещения 15	Восстановить теплоизоляцию ТВС, частично произвести замену запорной арматуры отопления
59	Просвещения 17	Восстановить теплоизоляцию ТВС
60	Просвещения 25	Восстановить теплоизоляцию ТВС
61	Просвещения 27	Восстановить теплоизоляцию ТВС
62	Просвещения 29	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
63	Просвещения 29/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
64	Просвещения 33	Произведен капитальный ремонт
65	Просвещения 35	Восстановить теплоизоляцию ТВС, частично



		заменить трубопроводы ХГВС в цокольном этаже
66	Просвещения 37	Восстановить теплоизоляцию ТВС
67	Просвещения 39	Восстановить теплоизоляцию ТВС
68	Просвещения 41	Восстановить теплоизоляцию ТВС
69	Просвещения 42	Восстановить теплоизоляцию ТВС
70	Просвещения 43	Восстановить теплоизоляцию ТВС
71	Просвещения 44	Восстановить теплоизоляцию ТВС
72	Просвещения 45	Произведен капитальный ремонт
73	Просвещения 46	Восстановить теплоизоляцию ТВС
74	Просвещения 47	Произведен капитальный ремонт
75	Просвещения 48	Восстановить теплоизоляцию ТВС
76	Просвещения 49	Произведен капитальный ремонт
77	Просвещения 52	В плане кап. ремонта на 2015г.
78	Просвещения 54	В плане кап. ремонта на 2015 г.
79	Энгельса 7	Восстановить теплоизоляцию ТВС
80	Энгельса 9	Восстановить теплоизоляцию ТВС
81	Советов 3	В плане кап. ремонта на 2015г.
82	Майская 13/1	В плане кап. ремонта на 2015г.
83	Майская 13/2	В плане кап. ремонта на 2015г.
84	Гагарина 4	Восстановить теплоизоляцию ТВС
85	Гагарина 6	Восстановить теплоизоляцию ТВС
86	Гагарина 10	Восстановить теплоизоляцию ТВС
87	Гагарина 14	Восстановить теплоизоляцию ТВС
88	Гагарина 24	Восстановить теплоизоляцию ТВС
89	Гагарина 26	Восстановить теплоизоляцию ТВС
90	Гагарина 32	Восстановить теплоизоляцию ТВС
91	Гагарина 34	Восстановить теплоизоляцию ТВС
92	Республики 65	Реконструкция системы ГВС
93	Республики 67	Реконструкция системы ГВС
94	Республики 69	Реконструкция системы ГВС
95	Энергетиков 1	Произведен капитальный ремонт
96	Энергетиков 1/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС
97	Энергетиков 3	Восстановить теплоизоляцию ТВС
98	Энергетиков 3/1	Произведен капитальный ремонт
99	Энергетиков 3/2	Произведен капитальный ремонт
100	Энергетиков 5	Произведен капитальный ремонт
101	Энергетиков 6	Произведен капитальный ремонт
102	Энергетиков 7	Произведен капитальный ремонт
103	Энергетиков 7/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС
104	Энергетиков 9	Восстановить теплоизоляцию ТВС
105	Энергетиков 10	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
106	Энергетиков 11	Восстановить теплоизоляцию ТВС
107	Энергетиков 11/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
108	Энергетиков 13	Восстановить теплоизоляцию ТВС
109	Энергетиков 15	Восстановить теплоизоляцию ТВС
110	Энергетиков 16	Восстановить теплоизоляцию ТВС
111	Энергетиков 16а	Восстановить теплоизоляцию ТВС
112	Энергетиков 17	Произведен капитальный ремонт

113	Энергетиков 18	Восстановить теплоизоляцию ТВС
114	Энергетиков 19	Произведен капитальный ремонт
115	Энергетиков 21	Восстановить теплоизоляцию ТВС
116	Энергетиков 23	Произведен капитальный ремонт
117	Энергетиков 25	Восстановить теплоизоляцию ТВС
118	Энергетиков 26	Восстановить теплоизоляцию ТВС
119	Энергетиков 26/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС
120	Энергетиков 29	Произведен капитальный ремонт
121	Энергетиков 35	В плане кап. ремонта на 2015г
122	Энергетиков 37	В плане кап. ремонта на 2015г
123	Энергетиков 45	В плане кап. ремонта на 2015г
124	Геологическая 13/1	Произведен капитальный ремонт
125	Геологическая 15	Частично восстановить теплоизоляцию ТВС
126	Геологическая 17	Частично восстановить теплоизоляцию ТВС
127	Геологическая 19	Частично восстановить теплоизоляцию ТВС
128	Геологическая 21	Частично восстановить теплоизоляцию ТВС
129	Пролетарский 8	Восстановить теплоизоляцию ТВС
130	Пролетарский 8/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС
131	Пролетарский 8/2	Восстановить теплоизоляцию ТВС
132	Пролетарский 10	Восстановить теплоизоляцию ТВС
133	Пролетарский 10/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС
134	И. Кайдалова 28	Частично восстановить теплоизоляцию ТВС
135	Первопроходцев 1	Частично восстановить теплоизоляцию ТВС
136	Первопроходцев 2	Восстановить теплоизоляцию ТВС
137	Первопроходцев 4	Восстановить теплоизоляцию ТВС
138	Первопроходцев 7/1	Произведен капитальный ремонт
139	Пролетарский 12	Частично восстановить теплоизоляцию ТВС
140	Пролетарский 14	Частично восстановить теплоизоляцию ТВС
141	Пролетарский 18	Произведен капитальный ремонт
142	Геологическая 18	Восстановить теплоизоляцию ТВС
143	Геологическая 18/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС
144	Геологическая 22	Частично восстановить теплоизоляцию ТВС
145	Геологическая 22/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС
146	Геологическая 24	Произведен капитальный ремонт
147	Комсомольский 21	Частично восстановить теплоизоляцию ТВС
148	Комсомольский 21 /1	Восстановить теплоизоляцию ТВС, произвести замену запорной арматуры ХГВС
149	Комсомольский 31	Восстановить теплоизоляцию ТВС
150	Первопроходцев 8	Частично восстановить теплоизоляцию ТВС
151	Первопроходцев 9	Восстановить теплоизоляцию ТВС
152	Первопроходцев 10	Восстановить теплоизоляцию ТВС
153	Первопроходцев 11	Произведен капитальный ремонт
154	Первопроходцев 11/1	Произведен капитальный ремонт
155	Первопроходцев 11/2	Произведен капитальный ремонт
156	Пролетарский 20	Восстановить теплоизоляцию ТВС
157	Пролетарский 22	Восстановить теплоизоляцию ТВС
158	Пролетарский 24	Восстановить теплоизоляцию ТВС
158	Пролетарский 26	Восстановить теплоизоляцию ТВС

160	Пролетарский 28	Произведен капитальный ремонт
161	Первопроходцев 18	Восстановить теплоизоляцию ТВС
162	Первопроходцев 13	Частично восстановить теплоизоляцию ТВС
163	Первопроходцев 14	Восстановить теплоизоляцию ТВС
164	Первопроходцев 14/1	Произведен капитальный ремонт
165	Первопроходцев 15/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС
166	Комсомольский 25	Восстановить теплоизоляцию ТВС
167	Комсомольский 27	Произведен капитальный ремонт
168	Комсомольский 27/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС
169	Югорская 12/4	Произведен капитальный ремонт
170	Югорская 18	Восстановить теплоизоляцию ТВС
171	Югорская 20	Восстановить теплоизоляцию ТВС
172	Югорская 22	Произведен капитальный ремонт
173	Югорская 24	Частично восстановить теплоизоляцию ТВС
174	Пролетарский 30	Произведен капитальный ремонт
175	Пролетарский 30/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС
176	Взлетный 1	Замена сборок системы отопления
177	Взлетный 11	Замена задвижек системы отопления
178	Взлетный 5	Замена сборок системы отопления
179	Взлетный 5/1	Замена сборок системы отопления Замена задвижек системы отопления
180	Взлетный 7	Замена сборок системы отопления
181	Мунарева 4	Необходимо произвести капитальный ремонт инженерных систем ХГВС и СО
182	Федорова 59	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок ХГВС и СО
183	Федорова 61	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок ХГВС и СО
184	Федорова 65	Замена сборок системы отопления, замена сборок ХГВС
185	Федорова 67	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок ХГВС и СО
186	Федорова 69	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок ХГВС и СО
187	Федорова 5	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
188	Федорова 5/1	Замена сборок СО
189	Федорова 5/2	Необходимо произвести капитальный ремонт инженерных систем ХГВС и СО
190	Комсомольский 20/1	Замена сборок системы отопления
191	Комсомольский 6	Замена сборок системы отопления
192	Комсомольский 6/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
193	Комсомольский 12	Замена сборок системы отопления
194	Комсомольский 12/1	Необходимо произвести капитальный ремонт инженерных систем ХГВС и СО
195	Комсомольский 14/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок ХГВС

196	Комсомольский 14/3	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок ХГВС
197	Комсомольский 14/4	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок ХГВС
198	Комсомольский 14/6	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок ХГВС
199	Комсомольский 36	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
200	Комсомольский 38	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
201	Комсомольский 40	замена сборок СО
202	Комсомольский 42	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
203	Комсомольский 44	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок СО
204	Комсомольский 44/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
205	Комсомольский 44/2	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично замена сборок СО
206	Комсомольский 46	Необходимо произвести капитальный ремонт инженерных систем ХГВС и СО
207	М-Карамова 60	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
208	М-Карамова 62	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
209	М-Карамова 64	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
210	М-Карамова 66	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок ХГВС
211	М-Карамова 68	замена сборок ХГВС
212	М-Карамова 70	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично замена сборок ХГВС
213	М-Карамова 72	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок СО
214	М-Карамова 74	Необходимо замена стояков ХГВС и водоотведения
215	М-Карамова 74а	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок СО
216	М-Карамова 74б	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично, замена сборок СО и ХГВС
217	М-Карамова 76	Необходимо замена стояков ХГВС и водоотведения
218	М-Карамова 76а	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично замена сборок СО
219	М-Карамова 76б	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
220	М-Карамова 76в	Необходимо замена стояков ХГВС и водоотведения
221	М-Карамова 78	Необходимо замена стояков ХГВС и водоотведения
222	М-Карамова 25	Необходимо произвести капитальный ремонт инженерных систем ХГВС и СО
223	М-Карамова 25/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично замена сборок СО
224	М-Карамова 25/2	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично замена сборок СО
225	М-Карамова 90	Необходимо замена стояков ХГВС и водоотведения
226	М-Карамова 92	Необходимо замена стояков ХГВС и водоотведения

227	Московская 32а	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
228	Московская 34а	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично замена сборок ХГВС и СО
229	Московская 34	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
230	Московская 34б	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично замена сборок ХГВС и СО
231	Московская 34/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
232	Югорская 30/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично замена сборок ХГВС и замена задвижек СО
233	Югорская 30/2	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично замена сборок ХГВС и замена задвижек СО
234	Югорская 32	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
235	Югорская 32/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
236	Нагорная 3	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично В плане кап. ремонта ХГВС на 2015г.
237	Нагорная 7	В плане кап. ремонта на 2015г.
238	Нагорная 9	Восстановить теплоизоляцию ТВС
239	Нагорная 11	Произведен капитальный ремонт
240	Нагорная 13	Произведен капитальный ремонт
241	Нагорная 15	Восстановить теплоизоляцию ТВС
242	Мелик-Карамова 20	Произвести замену запорной арматуры отопления В плане кап. ремонта водоотведения на 2015г.
243	Мелик-Карамова 24	Произвести замену запорной арматуры отопления
244	Мелик-Карамова 28/2	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
245	Мелик-Карамова 39	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
246	Мелик-Карамова 41	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
247	Мелик-Карамова 43	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
248	Мелик-Карамова 45	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
249	Мелик-Карамова 47	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
250	Мунарева 2	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
251	Взлетный 2	Восстановить теплоизоляцию ТВС частично
252	Взлетный 4	Восстановить теплоизоляцию ТВС Частично произвести замену запорной арматуры отопления
253	Взлетный 4/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС Частично произвести замену запорной арматуры отопления
254	Югорская 1/1	Восстановить теплоизоляцию ТВС Частично произвести замену запорной арматуры отопления В плане кап. ремонта ХГВС и водоотведения на 2015г.
255	Югорская 1/2	Восстановить теплоизоляцию ТВС, частично произвести замену запорной арматуры отопления
256	Югорская 5	Восстановить теплоизоляцию ТВС

257	Югорская 5/1	Произведен капитальный ремонт
258	Югорская 5/2	Восстановить теплоизоляцию ГВС, частично произвести замену запорной арматуры отопления
259	Югорская 5/3	Восстановить теплоизоляцию ГВС
260	Югорская 7	В плане кап. ремонта на 2015г.
261	Югорская 9	Восстановить теплоизоляцию ГВС Произвести замену запорной арматуры отопления
262	Пролетарский 32	Восстановить теплоизоляцию ГВС
263	Фармана-Салманова 2	Произведена реконструкция сетей ГВС
264	Комсомольский 48	Восстановить теплоизоляцию ГВС

Начальник ОИО



В.И. Буллер